

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА И  
ЗАВЕРЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА И ПЕЧАТЬЮ

СХЕМА  
СИЛОВЫХ ВЫВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЕ ВВОДНОГО ЩИТА

выставка \_\_\_\_\_

участник \_\_\_\_\_ застройщик \_\_\_\_\_

зал № \_\_\_\_\_ стенд № \_\_\_\_\_ площадь \_\_\_\_\_

общая нагрузка 18,11 кВт

СИЛОВОЙ ВВОД ЩИТА				
кабель	рабочее напряжение	вводной автомат	УЗО	магнитный пускатель (при наличии указать)
ПВС 5×10	380 В	50 А, АBB S253	63 А, АBB F364	

№ группы силового выхода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номинал автомата (А)	25	25	6	25	10	16	16	16	16	10	25	40
Напряжение (В)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	380
Нагрузка (кВт)	4	4	0,28	4	0,9					0,93	4	
Тип автомата	ABB S231	ABB S231	ABB S231	ABB S231	ABB S231	ABB S231	ABB S231	ABB S231	ABB S231	ABB S231	ABB S231	ABB S233
Потребитель (свет, розетки)	свет	свет	свет	розетки	свет	резерв	резерв	резерв	резерв	свет	розетки	резерв

Ген. директор ООО «\_\_\_\_\_»  
наименование организации

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
ФИО