



АКТ

разграничения эксплуатационной ответственности

ООО «БилдЭкспо», являющегося Генеральным застройщиком МВЦ "Крокус Экспо", в лице

_____ с одной стороны, и представителя _____,

(название фирмы застройщика)

(должность)

(ФИО, полностью)

с другой стороны, далее потребитель, свидетельствуют о том, что электроснабжение потребителя осуществляется в соответствие с электрической схемой: _____,

(название стенда участника)

стенда № _____, зала № _____, на выставке _____,

заявленная мощность стенда _____ кВт, а границей эксплуатационной ответственности являются зажимы в щите ШР100 (63) или силовые разъемы (16А, 32А, 63А, 125А типа АВВ) МВЦ «Крокус Экспо» на отходящие кабельные линии потребителя.

Ответственные за электробезопасность и техническую эксплуатацию электроустановок в пределах зон ответственности являются:

со стороны ООО «БилдЭкспо» _____;

со стороны потребителя _____.

(должность)

(ФИО)

(мобильный номер телефона)

Потребитель обязуется не производить дополнительных электромонтажных работ, после подключения РЩ потребителя к ШР или к силовому разъему МВЦ «Крокус Экспо» без уведомления ООО «БилдЭкспо».

Представитель
ООО «БилдЭкспо»

Представитель потребителя

_____ (_____)
(подпись) (ФИО)

_____ (_____)
(подпись) (ФИО)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Примечание: при несанкционированном подключении к инженерным сетям МВЦ «Крокус Экспо», а также причинение материального ущерба, на потребителя будет составлен акт о нарушении и выставлен штраф в размере 50 000 рублей. При повторном несанкционированном подключении либо причинении материального ущерба, помимо штрафа, будут применены дополнительные меры - лишение аккредитации на срок до одного года. Все нарушения будут зафиксированы на фото-видео камеру.

Длина электрического кабеля Застройщика (Экспонента) около места подключения к источнику электроснабжения не должна превышать 1.5 метра, все открытые участки кабеля должны быть убраны в защитный напольный кабель-канал, в противном случае в подключении будет отказано.